

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС по Республике Башкортостан
(наименование территориального органа МЧС России)

г.Уфа, ул.8 Марта 12/1 т.8 (347) 273-42-86 ф.8 (347) 273-42-86 E-mail:
cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности по Бижбулякскому и Миякинскому районам
(наименование органа государственного надзора)

РБ. Бижбулякский район, с. Бижбуляк, ул. К.Иванова, 17, тел. 8(34743) 2-27-64, E-mail:
ogpn_bigbuljk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 100/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Качеганово муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан» (директору МОБУ СОШ С. Качеганово Хакимовой Елене Борисовне)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Бижбулякского и Миякинского районов по пожарному надзору Миниахметова И.М. №79 от 10 августа 2015г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

в период с 10 ч 00 мин.

« 16 » сентября 2015г. по 15 ч 00 мин. « 13 » октября 2015 г.

проведена проверка

Заместителем главного государственного инспектора Миниахметовым Ильмиром Митирашитовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Качеганово муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан» (МОБУ СОШ с. Качеганово), с. Качеганово ул. Молодежная, 13, с. Новые Ишлы ул. Шоссейная, 7

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *директор МОБУ СОШ Хакимова Елена Борисовна*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Пред- писа- ния	Наименование мероприятий	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	2		3	4
	МОБУ СОШ с. Качеганово			
1	Школа не обеспечена наружным источником противопожарного водоснабжения (пожарный водоем или пожарный гидрант).	п.2.11 СНиП 2.04.02.84 «Водоснабжение наружные сети и сооружения».	до 01.03.2016г.	
2	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год чердачного помещения здания школы.	п.21 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление от 25 апреля 2012 года № 390).	до 01.03.2016г.	
2	Прибор приемно-контрольный АПС установлен в фойе 1 этажа.	п.12.48. НПБ 88-2001 «Установка пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	до 01.03.2016г.	
3	Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	п.63 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление от 25 апреля 2012 года № 390)	до 01.03.2016г.	
4	Школа не обеспечено оборудованием позволяющий передать по беспроводным линиям связи сигнала о срабатываний автоматических установок на пульт связи пожарного подразделения.	Ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 5.13130.2009 п.14.4 п.3.16 СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».	до 01.03.2016г.	
5	Руководитель организации не обеспечивает исправность внутреннего противопожарного водопровода	п.55 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление от 25 апреля 2012 года № 390)	до 01.03.2016г.	
6	Руководитель организации не обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода	п.57 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление от 25	до 01.03.2016г.	

	пожарными рукавами стволами и вентильями.	апреля 2012 года № 390)		
	НОШ с.Новые Ишлы МОБУ СОШ с.Качеганово			
7	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год чердачного помещения здания школы.	п.21 Правил противопожарного режима Российской Федерации (постановление от 25 апреля 2012 года № 390).	до 01.03.2016г.	
8	Прибор приемно-контрольный АПС установлен в фойе 1 этажа.	п.12.48. НПБ 88-2001 «Установка пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	до 01.03.2016г.	
9	Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	п.63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (постановление от 25 апреля 2012 года № 390)	до 01.03.2016г.	
10	Школа не обеспечено оборудованием позволяющий передать по беспроводным линиям связи сигнала о срабатываний автоматических установок на пульт связи пожарного подразделения.	Ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 5.13130.2009 п.14.4 п.3.16 СНиП 31-06-2009	до 01.03.2016г.	
11	Двери лестничных клеток оборудованы приспособлениями для само закрывания и уплотнениями в притворах.	п.6.18 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для само закрывания и уплотнениями в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для само закрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а так же для дверей, ведущих непосредственно наружу.	до 01.03.2016г.	
12	На путях эвакуации допущено применение материалов неизвестными показателями пожарной опасности.	п.4.3.2 СП 1.131130.2009 п.6.25* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	до 01.03.2016г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:


- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
Бижбиулякского и Миякинского районов по пожарному надзору

капитан внутренней службы

"18" октября 2015г.



И.М.Миниахметов

Предписание для исполнения получил:

Саму директор Наркелова Елена Борисовна
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

"13" 10 2015г.